

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Ростовские тепловые сети

Дата 21.10.22 №

ТСМ техник

(наименование потребителя)

Маноукова

(ФИО руководителя)

(адрес и телефон организации)

Зори 25/7

(адрес обследуемого объекта)

Договор энергоснабжения №

Акт обследования системы теплопотребления

составлен представителем ООО «РСТ» Сидор-
киной Е. в присутствии представителя
ТСМ техник Маноуковой М.А., ведущего
инженера ООО «РСТ» Бакарева Д.В. о том, что
при обследовании ИТН мн. дома по
адресу Зори 25/7 зафиксированы след.
параметры:

$P_{1вв} - 7,2$ аям; $T_1 - 68$

Расход в парале - $5,5 \text{ м}^3/\text{ч}$

$P_{2вв} - 4,6$ аям; $T_2 - 40$

Расход в обр - $5,0 \text{ м}^3/\text{ч}$

$P_{1св} - 5,8$ аям; T_{12}

$P_{2св} - 5,7$ аям; $T_2 -$

Счетчик тепла с флане дренажа на пор,
трубопроводе где счетчик пробн вези
ТВС работает по открытой схеме

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ООО «Ростовские тепловые сети»

А.И. Сидоркина Е.

(подпись, ФИО)

Бакарев Д.В.

Акт составлен в двух экземплярах, один акт вручен

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Маноукова М.А.

(подпись, ФИО)

(должность, реквизиты, подтверждающего полномочия документа либо указать об отказе в предоставлении такого документа)