

**Акт о проведении термической дезинфекции системы отопления
для определения потреблённого объёма теплоносителя расчётным способом**
(на основании п. 9.2.9, п. 9.2.10, п. 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок)

г. Ростов-на-Дону

«11» 10 2022 г.

Настоящий акт составлен представителем ООО «Ростовские тепловые сети»

Демченко ЕВ
в том, что произведена промывка системы отопления

ООО «Автоматизация» Бонуринская 15/15

Диаметр промывочного вентиля (мм) - 32 мм

Давление на сбросной линии (атм) - 2,0

Температура промывочной воды (°C) - 62°C

Время промывки (час) - 2 часа

Настоящий акт является основанием для выставления счета за горячую воду

Представитель ООО «Ростовские тепловые сети»: Демченко ЕВ

Представитель абонента: Морозов А.Б.
мастер участка

С.О 94966541
1739490

Справочно:

этажность здания составляет - 5 этажей

Количество подъездов (секций) в здании составляет 8 шт.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Ростовские тепловые сети

Дата 11.10.2022 № _____

ООО «А.М.Инженерный»
(наименование потребителя)

Батманов С.В.
(ФИО руководителя)

Зямина Е.
(адрес и телефон организации)

Батуричская 15/15
(адрес обследуемого объекта)

Договор энергоснабжения № _____

Акт обследования системы теплоснабжения

Составлен представителем ООО «РТС»
Демченко Е.В. в присутствии представителя
ООО «РТС» Брыкиной М.Ю., в ходе выполнения
при выполнении регламентных работ
к ДЗ 17-2022-2023 г. пункт в
тех подходе в МКД по адресу:
Батуричская 15/15 по адресу:
для выявления наличия межзо-
нальной на трубопроводах системы
отопления (стояки, отсеки)
УЗ - отсутствует по проекту.
Система отопления по заявленному
схеме

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ООО «Ростовские тепловые сети»
Евгений Демченко
М.Ю. Брыкина
(подпись, ФИО)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Александр
подпись
(подпись, ФИО)

Акт составлен в двух экземплярах, один акт вручен _____

(должность, реквизиты, подтверждающего полномочия документа либо указать об отказе в предоставлении такого документа)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Ростовские тепловые сети

Дата 12.10.2022 № _____

ООО «Альянс-коммерс»
(наименование потребителя)
Вилков С.Е.
(ФИО руководителя)
3я линия 5
(адрес и телефон организации)
Батуминская 15/15
(адрес обследуемого объекта)
Договор энергоснабжения № _____

Акт обследования системы теплоснабжения

Составлен представителем ООО «РСТС»
Демченко Е.В., о том, что при
прямых наладочных работах в ОЗП
2022-2023 г.г. представителем УК доступ
в мех.подполье по адресу: Батуминская
15/15 не предоставляется для выявления
наличия щелей или нарушений в
системе отопления (щелей, мостов)
УС в соответствии с проектом,
С.О-заверенная схема.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ООО «Ростовские тепловые сети»

Е.В. Демченко
(подпись, ФИО)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Абелевич О.И.
подпись отсутствует
(подпись, ФИО)

Акт составлен в двух экземплярах, один акт вручен _____

(должность, реквизиты, подтверждающего полномочия документа либо указать об отказе в предоставлении такого документа)